



BRL 6000
Deel 04
10-07-2024

BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het InstallQ procescertificaat
voor 'INSTALLATIES'

BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES EN
INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN

Techniek gebied Installaties

Vastgesteld door het CCvD van de
Stichting InstallQ op 04-07-2024

Bindend verklaard door de
Stichting InstallQ op 10-07-2024

Getoetst door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw
op xx-xxx-2024

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Algemene informatie bij deze uitgave

De certificatieregelingen voor installaties zijn ondergebracht in één beoordelingsrichtlijn, BRL 6000. De beoordelingsrichtlijn bestaat uit een Algemeen Deel en een aantal Bijzondere Delen voor diverse deelgebieden op het gehele terrein van installaties.

Een deelgebied wordt gekenmerkt door de soort installatie (bijvoorbeeld: lage temperatuur verwarmingsinstallatie, elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (ontwerpen, installeren). Het Algemene Deel (BRL Deel 6000-AB) bevat de eisen die in principe altijd voor het ontwerpen en installeren van een installatie gelden, ongeacht de soort installatie.

Het voorliggende Bijzondere Deel (BRL Deel 6000-04) heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van ‘gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen’.

De BRL voor ‘gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen’ bestaat dus uit twee delen:

- BRL Deel 6000-AB (algemene eisen), en
- BRL Deel 6000-04 (specifieke eisen voor gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen’.

BRL 6000 sluit aan bij de in de bouwsector bestaande regelingen voor certificatie en biedt de mogelijkheid van publiekrechtelijke erkenning van de certificaten in relatie tot het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Deze BRL is opgesteld, onder begeleiding van de Technische Commissies van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Kwaliteit voor Installaties Nederland (InstallQ).

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

INHOUDSOPGAVE	pagina
1. INLEIDING	1
2. ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE	1
2.1 Onderwerp	1
2.2 Doel	1
3. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET CERTIFICAAT	2
3.1 Organisatiegericht toelatingsonderzoek, omvang	2
3.2 Organisatiegericht toelatingsonderzoek, inhoud	2
3.3 Projectgericht toelatingsonderzoek, omvang	2
3.4 Projectgericht toelatingsonderzoek, inhoud	2
3.5 Rapportage toelatingsonderzoek	2
3.6 Afgifte van het certificaat	2
4. EISEN TE STELLEN AAN INSTALLATIES EN DOCUMENTEN	3
4.1 Wettelijke eisen aan de installaties volgens Besluit bouwwerken leefomgeving	3
4.2 Overige eisen aan de installaties	5
4.3 Eisen te stellen aan de documenten	5
5. EISEN TE STELLEN AAN DE WERKZAAMHEDEN	6
5.0 Wettelijke eisen aan de werkzaamheden	6
5.1 Opdracht	6
5.2 Vakbekwaamheid	6
5.3 Programma van eisen (<i>A. Ontwerpen</i>)	6
5.4 Ontwerp (<i>A. Ontwerpen</i>)	6
5.5 Controle van het ontwerp (<i>B. Installeren</i>)	6
5.6 Controle bouwkundige randvoorwaarden (<i>B. Installeren</i>)	6
5.7 Uitvoering	6
5.8 Gebruikshandleiding (<i>B. Installeren</i>)	7
6. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER	8
6.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel	8
6.2 Personeel	8
6.3 Hulpmiddelen	8
6.4 Bereikbaarheid	8
7. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING	9
7.1 Eis	9
7.2 Algemeen, kwaliteitshandboek	9
7.3 Kwaliteitsbeleid	9
7.4 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden	9
7.5 Controleactiviteiten	9
7.6 Beschrijving van procedures	9
7.7 Procedure-eisen	9
8. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING	11
8.1 Vervolgonderzoek	11
8.2 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer	11
8.3 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht)	11
8.4 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht)	11
8.5 Klachtenbehandeling door certificatie-instelling	11

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

9.	EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT	11
10.	GEBRUIK VAN HET CERTIFICAAT EN HET CERTIFICATIEMERK	12
11.	OPSCHORTING EN INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT	12
12.	REFERENTIES	12

Bijlage 1	Bbl ingang gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen
Bijlage 2	Eisen aan de bekwaamheid van de ‘deskundige gastechnische woninginstallaties’
Bijlage 3	Controleren van de trek
Bijlage 4	Controle op volledige verbranding

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

1. INLEIDING

Dit Bijzondere Deel van beoordelingsrichtlijn 6000 beschrijft de specifieke eisen voor het certificaat voor installaties:

- deelgebied ‘gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen’.

Het techniekgebied van de beoordelingsrichtlijn is ‘Inst, installaties’.

Op de certificering voor dit deelgebied is van toepassing:

- dit gehele Bijzondere Deel, en
- het Algemene Deel van BRL 6000 (BRL Deel 6000-AB).

BRL 6000-04, d.d. 10-07-2024, vervangt samen met BRL 6000-AB, d.d. 10-07-2024, BRL 6000-04 d.d. 01-07-2016 met wijzigingsblad d.d. 15-12-2020 en BRL 6000-AB d.d. 01-07-2016 met wijzigingsblad d.d. 15-12-2020. Bestaande certificaathouders worden geacht aan de eisen van deze BRL te voldoen en krijgen een nieuw certificaat gebaseerd op deze nieuwe versie van de BRL. Hiervoor is geen vervolgccontrole door de certificatie-instelling nodig. Certificaten afgegeven op basis van de versie van 01-07-2016 met wijzigingsblad van 15-12-2020 verliezen op 01.01.2025 hun geldigheid.

Toelichting

Met het in werking treden van het Besluit bouwwerken leefomgeving per 1 januari 2024 zijn in deze versie van de BRL de artikelverwijzingen naar het Bouwbesluit gewijzigd in artikelverwijzingen naar het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierdoor moeten bestaande certificaten worden aangepast.

2. ONDERWERP EN DOEL VAN CERTIFICATIE

2.1 Onderwerp

Het certificaat heeft betrekking op het ontwerpen en installeren van gasinstallaties en het installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen.

2.2 Doel

Geen aanvullende bepalingen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

3. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET CERTIFICAAT

3.1 Organisatiegericht toelatingsonderzoek, omvang

Geen aanvullende eisen.

3.2 Organisatiegericht toelatingsonderzoek, inhoud

Geen aanvullende eisen.

3.3 Projectgericht toelatingsonderzoek, omvang

Bij het projectgerichte onderzoek controleert de certificatie-instelling of de te onderzoeken projecten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5. In dat kader bezoeken de (potentiële) certificaathouder en de certificatie-instelling gezamenlijk één woning uit elk te onderzoeken project.

De te besteden tijd aan de controle van één project bedraagt ten minste 0,5 uur.

3.4 Projectgericht toelatingsonderzoek, inhoud

Van toepassing zijn de 'Aandachtspunten BRL 6000-04' [10] zoals gepubliceerd op de website van InstallQ (www.InstallQ.nl).

3.5 Rapportage toelatingsonderzoek

Geen aanvullende eisen.

3.6 Afgifte van het certificaat

Geen aanvullende eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

4. EISEN TE STELLEN AAN INSTALLATIES EN DOCUMENTEN

4.1 Wettelijke eisen aan de installaties volgens Besluit bouwwerken leefomgeving

De voorschriften in deze paragraaf zijn ontleend aan het Besluit bouwwerken leefomgeving [1] en de Omgevingsregeling [2]. Steeds is tussen haakjes het betreffende artikel en/of lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving vermeld, bijvoorbeeld: (Bbl art. 3.105, lid 2).

Toelichting:

In hoofdstuk 3 van het Bbl zijn eisen beschreven voor bestaande bouw, in hoofdstuk 4 van het Bbl staan eisen voor nieuwbouw. In de artikelverwijzingen in deze BRL is daar waar de eis zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw geldt, eerst het artikelnummer voor bestaande bouw vermeld en daarachter het artikelnummer voor nieuwbouw.

Voorbeeld: Bbl art. 3.100 lid 1 / 4.194 lid 1.

Opmerking

In artikel 1.4 van de Omgevingsregeling is aangegeven welke uitgave is bedoeld bij verwijzing vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving naar een norm.

Voor nieuwbouw is verwezen naar NEN 1078 [3] en voor bestaande bouw naar NEN 8078 [6].

In paragraaf 5.1 (nieuwbouw) van de Omgevingsregeling is voor sommige normen aangegeven hoe ze moeten worden toegepast.

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving waarop het certificaat betrekking heeft.

4.1.1 Gasinstallaties

4.1.1.1 Inrichting

Bestaande bouw

Bbl art 3.107, lid 1a.

Een nieuwe gasinstallatie met een nominale werkdruk tot ten hoogste 0,05 MPa (0,5 bar) moet voldoen aan NEN 1078¹ [3]

Nieuwbouw

Bbl artikel 4.200

1. Een voorziening voor gas voldoet aan:

a. NEN 1078 [3] bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar

2. Een bouwwerk met een aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768 [4].

4.1.1.2 Aansluiting op het distributienet voor gas

Eisen omtrent de aansluitafstand op het distributienet kunnen per gemeente verschillen. Met de opdrachtgever wordt afgestemd wat er in het omgevingsplan staat en/of is afgesproken met het Bevoegd gezag.

4.1.1.3 Wijziging en uitbreiding van de installatie

¹ Aan de voorschriften van NEN 1078 [3] is praktische uitwerking gegeven in NPR 3378. De commissie, die NPR 3378 heeft opgesteld, gaat ervan uit dat de gepresenteerde oplossingen voldoen aan de voorschriften van NEN 1078 [3].

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Bbl Artikel 5.4 (verbouw)

1. Op het verbouwen van een bouwwerk zijn de regels van hoofdstuk 4 van toepassing, waarbij in plaats van het in die regels bedoelde niveau van eisen wordt uitgegaan van het in artikel 5.5 bedoelde rechtens verkregen niveau tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald.
2. In afwijking van het eerste lid zijn de regels van paragraaf 4.4.2 niet van toepassing.
3. In aanvulling op het eerste lid zijn op het geheel vernieuwen of geheel nieuw aanbrengen van een bouwwerkinstallatie de regels van afdeling 4.7 van toepassing.
4. Als een bouwwerk wordt verbouwd zijn de regels van het eerste tot en met derde lid alleen van toepassing op de vernieuwing, verandering of vergroting, tenzij in afdeling 5.3 anders is bepaald.

Bbl artikel 5.5 (rechtens verkregen niveau)

1. Het kwaliteitsniveau van een bouwwerk of gedeelte daarvan is na een verbouwing niet lager dan het toegestane kwaliteitsniveau onmiddellijk voorafgaand aan die verbouwing.
2. Voor zover het in het eerste lid bedoelde kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing lager is dan het niveau voor bestaande bouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor bestaande bouw als het ten minste aan te houden kwaliteitsniveau.
3. Voor zover het kwaliteitsniveau voorafgaand aan de verbouwing hoger is dan het niveau voor nieuwbouw geldt in afwijking van eerste lid het niveau voor nieuwbouw als ten minste aan te houden kwaliteitsniveau.

4.1.1.4 Specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken

Bbl artikel 6.4

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:

- a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
- b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- c. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
- d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;
- e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en
- f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.).

4.1.1.5 Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

Verbouw

Bbl, artikel 5.16

1. Bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas gelden, in aanvulling op artikel 5.4, de in de artikelen 4.138 en 4.141 aangegeven prestatieniveaus.
2. Bij het installeren van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht gelden, in aanvulling op artikel 5.4, de in artikel 4.139 aangegeven prestatieniveaus.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het vervangen van een bestaande voorziening waarbij de plaats van de uitmonding of toevoeropening niet wijzigt.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

4.2 Overige eisen aan de installaties

4.2.1 Plaatsing

Gastoestellen moeten worden geïnstalleerd overeenkomstig de installatievoorschriften van de fabrikant.

4.3 Eisen te stellen aan de documenten

Geen aanvullende eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

5. EISEN TE STELLEN AAN DE WERKZAAMHEDEN

5.0 Wettelijke eisen aan de werkzaamheden

Niet van toepassing.

5.1 Opdracht

Een opdracht kan betrekking hebben op ‘A. ontwerpen en B. installeren’ of alleen op ‘B. installeren’.

5.2 Vakbekwaamheid

De dienst wordt verricht door of onder verantwoordelijkheid van een ‘deskundige gastechnische woninginstallaties’

Een ‘deskundige gastechnische woninginstallaties’ is een persoon die voldoet aan de eisen van bijlage 2.

5.3 Programma van eisen (*A. Ontwerpen*)

Geen aanvullende eisen.

5.4 Ontwerp (*A. Ontwerpen*)

Geen aanvullende eisen.

5.5 Controle van het ontwerp (*B. Installeren*)

Geen aanvullende eisen.

5.6 Controle bouwkundige randvoorwaarden (*B. Installeren*)

Geen aanvullende eisen.

5.7 Uitvoering

5.7.1 Aansluiting op het distributienet

Indien de beheerder van het distributienet voor gas eist dat een installatie niet zonder zijn toestemming op het net wordt aangesloten, sluit de certificaathouder een installatie niet aan op het net als hij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van de netbeheerder.

5.7.2 Gereedmelding

Nadat de certificaathouder heeft vastgesteld dat de opgedragen installatiewerkzaamheden naar behoren zijn verricht, hetgeen onder andere betekent dat de gasinstallatie veilig kan worden gebruikt, meldt hij schriftelijk aan de opdrachtgever dat de installatie gereed is.

Opmerking

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Deze eis is bedoeld om de opdrachtgever eenduidig te laten weten dat alle opgedragen installatiewerkzaamheden zijn afgerond.
In de praktijk kan de installateur toestemming geven om delen van de installatie al voorlopig in gebruik te nemen. Daarop is deze eis niet gericht.

5.8 Gebruikshandleiding (*B. Installeren*)

Geen aanvullende eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

6. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER

6.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Geen aanvullende eisen.

6.2 Personeel

De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één ‘deskundige gastechnische woninginstallaties’ (zie bijlage 2).

6.3 Hulpmiddelen

6.3.1 Meet en beproevingsmiddelen

De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de instrumenten die nodig zijn voor het verrichten van de in 7.7.8 voorgeschreven metingen en beproevingen.

Opmerking

In 7.7.8 is de gasdichtheidsbeproeving van de gasinstallatie volgens onderdeel 5.2.2 van NEN 1078 [3] voorgeschreven. De daarbij gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen die onderdeel 5.2.2 van NEN 1078 [3] aan de meetinstrumenten stelt.

In 7.7.8 zijn metingen voorgeschreven die na plaatsing van een gasverbrandingstoestel moeten worden verricht. De daarbij gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen aan de eisen die onderdeel 7.7.8 daaraan stelt.

6.3.2 Overige hulpmiddelen

Geen eisen.

6.4 Bereikbaarheid

Geen eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

7. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING

7.1 Eis

Geen aanvullende eisen.

7.2 Algemeen, kwaliteitshandboek

Geen aanvullende eisen.

7.3 Kwaliteitsbeleid

Geen aanvullende eisen.

7.4 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden

Geen aanvullende eisen.

7.5 Controleactiviteiten

Geen aanvullende eisen.

7.6 Beschrijving van procedures

Geen aanvullende eisen.

7.7 Procedure-eisen

7.7.1 Registratie van projecten

Geen aanvullende eisen.

7.7.2 Beheer van projectdossiers

Geen aanvullende eisen.

7.7.3 Controle van het ontwerp

Geen aanvullende eisen.

7.7.4 Werktekeningen

Geen aanvullende eisen.

7.7.5 Ingangscontrole van materialen

Geen aanvullende eisen.

7.7.6 Controle op transport en opslag

Geen aanvullende eisen.

7.7.7 Controle op montagewerkzaamheden

Geen aanvullende eisen.

7.7.8 Controle van de gerealiseerde installatie

Algemeen

De certificaathouder moet de hele installatie controleren.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Visuele beoordeling, gasinstallatie

De certificaathouder controleert visueel of de gerealiseerde installatie overeenkomt met het (geactualiseerde) ontwerp, en of de gerealiseerde gasleidinginstallatie voldoet aan NEN 1078 [3] en de gerealiseerde aansluiting op het distributienet voor gas een aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis heeft die voldoen aan NEN 2768 [4].

De certificaathouder controleert visueel of de toegepaste componenten voldoen aan de eisen om in de Europese Unie in de handel te mogen worden gebracht.

De certificaathouder controleert of de toepassing en verwerking van de toegepaste componenten in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant.

Visuele beoordeling, gasverbrandingstoestel

De certificaathouder controleert visueel of een gasverbrandingstoestel brandveilig is opgesteld volgens NEN 3028 [5] (geldt alleen voor BRL 6000-05 en 06).

Beproeving, gasleidinginstallatie,

De certificaathouder beproeft de gasleidingen na het gereedkomen op sterkte (drukstoot) en gasdichtheid volgens onderdeel 5.2.2 van NEN 1078 [3].

Beproeving, gasverbrandingstoestel

De certificaathouder moet na plaatsing van een gasverbrandingstoestel controleren of er voldoende afvoer van rook plaatsvindt volgens bijlage 3 en controleren of er volledige verbranding optreedt volgens bijlage 4. Deze eis geldt niet voor een kooktoestel en ook niet voor een gesloten toestel waarbij deze controle niet mogelijk is.

7.7.9 Documentenbeheer

Geen aanvullende eisen.

7.7.10 Beheer van meet- en beproevingsinstrumenten

Geen aanvullende eisen.

7.7.11 Beheer van overige hulpmiddelen

Geen eisen.

7.7.12 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers

Geen aanvullende eisen.

7.7.13 Beheersing van tekortkomingen

Geen aanvullende eisen.

7.7.14 Klachtenbehandeling

Geen aanvullende eisen.

7.7.15 Interne audits

Geen aanvullende eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

8. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING

8.1 Vervolgonderzoek

Geen aanvullende eisen.

8.1.1 Organisatiegericht vervolgonderzoek, omvang

Geen aanvullende eisen.

8.1.2 Organisatiegericht vervolgonderzoek, inhoud

Geen aanvullende eisen.

8.1.3 Projectgericht vervolgonderzoek, omvang

Geen aanvullende eisen.

8.1.4 Projectgerichte vervolgonderzoek, inhoud

Geen aanvullende eisen.

8.1.5 Sancties

Geen aanvullende eisen.

8.1.6 Rapportage vervolgonderzoek

Geen aanvullende eisen.

8.1.7 Onvoldoende projecten

Geen aanvullende eisen.

8.2 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer

Geen aanvullende eisen.

8.3 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht)

Geen aanvullende eisen.

8.4 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht)

De inspecteur moet bovendien voldoen aan de eisen van bijlage 2.

8.5 Klachtenbehandeling door certificatie-instelling

Geen aanvullende eisen.

9. EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT

Geen aanvullende eisen.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

10. GEBRUIK VAN HET CERTIFICAAT EN HET CERTIFICATIEMERK

Geen aanvullende eisen.

11. OPSCHORTING EN INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT

Geen aanvullende eisen.

12. REFERENTIES

- [1] Besluit bouwwerken leefomgeving,
(www.wetten.nl)
- [2] Omgevingsregeling
(www.wetten.nl)
- [3] NEN 1078:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar -
Prestatie-eisen - Nieuwbouw.
- [4] NEN 2768:2018+A1:2018 Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen
in woningen.
- [5] NEN 3028:2022 Eisen voor verbrandingsinstallaties.
- [6] NEN 8078:2018+A1:2018 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar
- Prestatie-eisen - Bestaande bouw.
- [7] NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw.
- [8] NEN 2757-1 2011 Bepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de
afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een
belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde.
- [9] NEN 6062 2011 Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen -
Algemeen.
- [10] Aandachtspunten BRL 6000-04 (www.kvinl.nl)

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Bijlage 1

Bbl ingang gasinstallaties en gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen

Bestaande bouw

.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.3.4	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.76 lid 1 en 3.77 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 3.75 en 3.77 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.75 en 4.76 lid 1 t/m lid 4	
		Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 3.78	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 3.107 a	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
		Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768	Voldoet aan artikel 6.9, lid 3	
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4, lid a t/m f	

Nieuwbouw

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestaties volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.2.6	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Brandveiligheid afvoer rookgas	Voldoet aan artikel 4.40	
4.3.8	Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht	Capaciteit toevoer verbrandingslucht	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 1 en 4.136 lid 1	
		Capaciteit toevoer verbrandingslucht volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.137 lid 2	
		Capaciteit afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.135 en 4.136 lid 1 en 2	
		Plaats instroomopening	Voldoet aan artikel 4.139 lid 1 t/m 3	
		Plaats uitmonding	Voldoet aan artikel 4.138, lid 6 en 4.139 lid 3	
		Thermisch comfort volgens NEN 1087	Voldoet aan artikel 4.140	

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

		Rookdoorlatendheid afvoer rookgas volgens NEN 2757-1 of NEN 2757-2	Voldoet aan artikel 4.141	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Gasinstallatie voldoet aan NEN 1078	Voldoet aan artikel 4.200 lid 1 a en lid 2	
		Leidingdoorvoeren en mantelbuis voldoen aan NEN 2768	Voldoet aan artikel 4.200 lid 2	
		Gasinstallatie is aangesloten op het distributienet voor gas	-	Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
6.1.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand	specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken	Voldoet aan artikel 6.4 lid 1 a t/m f	

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Bijlage 2

Eisen aan de bekwaamheid van de ‘deskundige gastechnische woninginstallaties’

Eisen met betrekking tot ontwerpen
De deskundige gastechnische woninginstallaties
• kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan het ontwerp van een gasinstallatie van een individuele woning (nominale werkdruk ten hoogste 0,5 bar),
• kan een ontwerp maken voor een nieuwe gasinstallatie van een individuele woning, die voldoet aan de eisen die in hoofdstuk 3 van de BRL worden gesteld aan: ○ de inrichting (Bbl, artikel 4.200 lid 1a, met verwijzing naar NEN 1078 [3]), ○ de aansluiting op het distributienet voor gas, waaronder leidingdoorvoeren en mantelbuis (Bbl, artikel 4.200, lid 2, met verwijzing naar NEN 2768 [4]) en, ○ de plaatsing van het gasverbrandingstoestel, inclusief toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas (Bbl, artikel 4.40, met verwijzing naar NEN 6062 [10], artikel 4.135, artikel 4.136 en 4.137, met verwijzing naar NEN 1087 [7] NEN 2757-1 [8] met verwijzing naar NEN 1087 [7], artikel 4.140, met verwijzing naar NEN 1087 [7], artikel 4.141, met verwijzing naar NEN 2757-1 [8] en NEN 2757-2, artikel 4.136 en 4.137, met verwijzing naar NEN 1087 [7] en NEN 2757-1 [8]).
• kan een ontwerp maken voor een aanpassing en/of uitbreiding van een gasinstallatie van een individuele woning, die voldoet aan het reeds verkregen niveau van eisen (Bbl, artikel 5.4).
Eisen met betrekking tot installeren
De deskundige gastechnische woninginstallaties
• begrijpt het ontwerp van een gasinstallatie van een individuele woning, dat voldoet aan de eisen die de BRL daaraan stelt,
• kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan het installeren van een gasinstallatie van een individuele woning,
• kan detailoplossingen bedenken die aan de eisen van het ontwerp voldoen,
• kan beoordelen of de componenten van de installatie en eventueel andere benodigde materialen voldoen aan de eisen van het ontwerp en, indien van toepassing, aan de eisen van de detailoplossing,
• kan een gasinstallatie van een individuele woning installeren die voldoet aan de eisen van het ontwerp,
• kan de installatiehandelingen verrichten die nodig zijn om in overeenstemming met de installatievoorschriften van de fabrikanten van de componenten, een gasinstallatie van een individuele woning te installeren die voldoet aan de eisen van het ontwerp,
• kan de gerealiseerde installatie gasinstallatie van een individuele woning controleren op het voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 van de BRL, en
• kan de metingen verrichten om ○ de gasinstallatie te controleren op gasdichtheid (onderdeel 5.2.2 van NEN 1078 [3], en ○ open gastoestellen te controleren op rookgasafvoer en volledige verbranding volgens bijlagen 3 en 4 van de BRL

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Voldoende bewijs

Een persoon voldoet aan de gestelde eisen, indien hij in het bezit is van een diploma met cijferlijst van 'Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties' op niveau 3 als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), afgegeven op basis van een examen dat is afgenomen volgens de voorschriften volgens Titel 4 van de WEB.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Bijlage 3 Controleren van de trek

B3.1 Algemeen

Afvoergebonden open toestellen met een trekonderbreker en een afvoer zonder mechanische ondersteuning

De trek moet worden gecontroleerd onder zodanige omstandigheden, dat de luchtdruk in de opstellingsruimte niet wordt beïnvloed door mechanische ventilatie (bijvoorbeeld mechanische afzuiging van ventilatielucht of een wasemkap). De certificaathouder controleert nadat het toestel 5 minuten in bedrijf is geweest of er rookgaslekkage optreedt vanuit de trekonderbreker. De controle geschiedt met behulp van CO₂-meetapparatuur, een rookgasspiegel of een rookbuisje. Bij een geconstateerde lekkage bepaalt de certificaathouder de verdunningsfactor in de afvoer volgens B3.2. De verdunningsfactor in de afvoer mag niet kleiner zijn dan 2,5.

Opmerking

Als er bij deze controle voldoende trek is, dan is de werking van het toestel met toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas goed.

Als niet met zekerheid zonder beproeving kan worden vastgesteld dat de luchtdruk in de opstellingsruimte niet zal worden beïnvloed door mechanische ventilatie, dan moet de trek op dezelfde wijze nogmaals worden gecontroleerd, maar dan onder de volgende omstandigheden:

- de mechanische ventilatie staat in de hoogste ventilatiestand,
- de afsluitbare luchttoevoeropeningen zijn gesloten,
- de binnendeuren van de opstellingsruimte, zonder deurdranger, zijn geopend, en
- de binnendeuren van de opstellingsruimte, met deurdranger, zijn gesloten.

Opmerking

Als er bij de eerste controle voldoende trek is geconstateerd, maar bij de tweede niet, dan is het ventilatiesysteem of het gebruik ervan niet goed.

De certificaathouder controleert de TBB op de positie van de TTB-sonde en op een eventuele overbrugging van de besturing (dit is niet toegestaan).

Afvoergebonden open toestellen met een trekonderbreker en een afvoer met mechanische ondersteuning

De controle is gelijk aan de controle bij 'Afvoergebonden open toestellen met een trekonderbreker en een afvoer zonder mechanische ondersteuning' (zie hiervoor), met dien verstande dat de verdunningsfactor in de afvoer niet kleiner mag zijn dan 1,5.

Bovendien controleert de certificaathouder of er inderdaad voldoende mechanische ondersteuning is, als het toestel in werking is.

Opmerking

Wanneer de mechanische afvoer gemeenschappelijk is, is goede controle alleen mogelijk door alle toestellen die erop zijn aangesloten te controleren. In zo'n situatie is individuele controle van één toestel dus niet mogelijk.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Toelichting

Soms (in de gestapelde bouw) zijn open toestellen aangesloten op een afvoer die bij de uitmonding voorzien is van een ventilator. Ook komen er gemeenschappelijke installaties voor waarbij de mechanische afvoer van verbrandingsgassen is gecombineerd met de mechanische afvoer van ventilatielucht. Er dient hierbij altijd een beveiliging te zijn aangebracht op de goede werking van de afzuigventilator. Deze beveiliging dient zodanig te zijn uitgevoerd dat bij onvoldoende afvoer, de gastoevoer van alle op het systeem aangesloten gastoestellen, wordt onderbroken.

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

B3.2 Bepaling van de verdunningsfactor in de afvoervoorziening

1 Doel

De bepalingmethode is bedoeld om vast te stellen of er - na enige opwarmtijd - voldoende trek is in de rookgasafvoervoorziening.

2 Principe

In de rookgasafvoervoorziening wordt de CO₂-concentratie gemeten. De meting vindt plaats onder voorgeschreven omstandigheden. Op basis van de gemeten CO₂-concentratie wordt de verdunningsfactor in de afvoervoorziening berekend. De verdunningsfactor is een maat voor de trek in de rookgasafvoervoorziening.

3 Meetcondities

Tijdens de meetprocedure gelden de volgende condities:

1. De windsnelheid is kleiner dan 4 m/s (op te vragen bij een naburig weerstation van - bij voorbeeld - een vliegveld).
2. De buitenluchttemperatuur is hoger dan 0 °C.
3. Alle ramen en deuren van de opstellingsruimte zijn gesloten.
4. De voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht leveren de capaciteit die is voorgeschreven door de leverancier van het toestel, maar ten minste een capaciteit als aanwezig moet zijn volgens het Bouwbesluit 2012.
5. De voorziening voor luchtverversing van de gebruiksfunctie staat in de hoogste stand.

4 Toestellen en hulpmiddelen

1. Een CO₂-meter met een meetbereik van 0 tot 10 %. De onnauwkeurigheid mag niet groter zijn dan 0,3 procentpunten.
2. Zodanige hulpmiddelen dat CO₂-concentraties gemeten kunnen worden in de rookgasafvoervoorziening na de trekonderbreker.

5 Meetplaats

De CO₂-concentratie wordt gemeten in de rookgasafvoervoorziening, indien mogelijk op een afstand van ten minste 5d stroomafwaarts van de trekonderbreker (d = diameter van het afvoersysteem in cm).

6 Meetprocedure

Stel het gastoestel in bedrijf en registreer elke 30 s de CO₂-concentratie in de rookgasafvoervoorziening. Na een zekere opwarmperiode zal er een stabilisatie optreden van de CO₂-concentratie. Dit kan een minuut of tien uren. Stel de gestabiliseerde CO₂-concentratie vast.

7 Berekening van de verdunningsfactor

De gestabiliseerde CO₂-concentratie wordt gebruikt om de verdunningsfactor Z van het verbrandingsgas te berekenen.

$Z = 11,7 / (\text{gestabiliseerde CO}_2\text{-concentratie in procenten})$

**INSTALLATIES
BIJZONDER DEEL
GASINSTALLATIES
EN INSTALLEREN VAN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (< 130 kW)
VAN INDIVIDUELE WONINGEN**

Beoordelingsrichtlijn Deel 6000-04, d.d. 10-07-2024

Bijlage 4

Controle op volledige verbranding

Meet de giftigheidsindex (GI) van het verbrandingsgas van het toestel.

Opmerking

Meting van de GI zou ook voor gesloten toestellen met atmosferische brander zinvol kunnen zijn, maar dit is niet mogelijk als de fabrikant geen meetvoorzieningen heeft aangebracht. Hij is/was daartoe niet verplicht. Het boren van een gat om in de afvoer te kunnen meten is niet toegestaan. Daarom zijn gesloten toestellen zonder meetvoorzieningen uitgezonderd.

Meting van de GI bij kooktoestellen wordt op grond van jarenlange praktijkervaring overbodig geacht.

Voor het meten van de giftigheidsindex worden gebruikt:

- een instrument voor CO-metingen met een gebruiksgebied van 200 tot 2000 ppm, een afleesbaarheid van 5 % van de uitgelezen waarde en een gebruiksonzekerheid van ten hoogste 15 % van de uitgelezen waarde, en
- een instrument voor CO₂-metingen met een gebruiksgebied van 3 t/m 12 %, een afleesbaarheid van 5 % van de uitgelezen waarde en een gebruiksonzekerheid van ten hoogste ± 15 % van de uitgelezen waarde. (Ook toegestaan is een meetinstrument met zuurstofcel dat zelf het CO₂-percentage berekent aan de hand van het waargenomen zuurstofpercentage en de gassoort.)

De giftigheidsindex GI is gelijk aan 100 maal het volumeaandeel van CO in het verbrandingsgas gedeeld door het volumeaandeel van CO₂ in het verbrandingsgas.

$$GI = (100 \cdot \text{volumeaandeel CO}) / \text{volumeaandeel CO}_2$$

De aldus bepaalde giftigheidsindex mag niet hoger zijn dan 0,4 of een hogere waarde als dat door de fabrikant van het toestel is toegestaan, maar niet hoger dan 1.

De giftigheidsindex van het verbrandingsgas van het toestel wordt gemeten:

- boven een afvoerloos toestel, en
- in de trekonderbreker of bij de aansluiting van een afvoergebonden toestel op de voorziening voor de afvoer van rookgas.

Opmerking

Bij afvoergebonden toestellen komen de rookgassen in principe niet in de opstellingsruimte. De eis aan de giftigheidsindex van het verbrandingsgas van het toestel biedt extra bescherming. Deze eis is echter niet overbodig, omdat een goed functionerend toestel er gemakkelijk aan kan voldoen en een slecht functionerend toestel gemakkelijk als zodanig herkend kan worden als het niet aan deze eisen voldoet.