

**Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD  
BRL6000-25 Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van  
verbrandingslucht en de afvoer van rookgas**

<i>Beoordelingsrichtlijn / deel</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Van toepassing op versie BRL</i>	<i>Onderdeel</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Type besluit</i>	<i>Ingangsdatum</i>
<b>Oorspronkelijk document</b>			<b>Wijzigings- of interpretatiebesluit CCvD</b>			
BRL6000-25	Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas	<b>15-06-2022 12-09-2024</b>	3.5 Projectgericht toelatingsonderzoek, inhoud	Controle reparatie (c1) en onderhoud (b1)	Interpretatie	01.07.2023
BRL6000-25	Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas	<b>15-06-2022 12-09-2024</b>	8.1.4 Projectgericht vervolgonderzoek, inhoud	Controle reparatie (c1) en onderhoud (b1)	Interpretatie	01.07.2023
BRL6000-25	Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas	<b>12-09-2024</b>	4.2 Vakbekwaamheid 7.3 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden	Vakbekwaamheid 1 <sup>e</sup> monteur	Interpretatie	20.03.2025

Toelichting op het overzicht:

Dit overzicht geeft de synopsis van de genomen wijzigings- en interpretatiebesluiten door het CCvD ten aanzien van de BRL6000-25. Certificaathouders en/of certificatie instellingen zullen vanaf de in de laatste kolom van het overzicht genoemde ingangsdatum volgens de vigerende BRL+ eventuele interpretatie- en vaststellingsbesluiten over aanvullingen en/of wijzigingen moeten werken.

Een wijzigingsbesluit heeft betrekking op een gedeeltelijke wijziging van of aanvulling op een bestaande Beoordelingsrichtlijn. Uitgangspunt daarbij is dat het gaat om kleine wijzigingen die de kwaliteit van het certificaat ten goede zal komen. Deze wijzigingen worden op advies van de Technische Commissie voorgelegd aan en vastgesteld door het CCvD. Wijzigingen van grotere omvang zullen als wijzigingsblad of herziening van de BRL door het CCvD vastgesteld worden.

Een interpretatiebesluit is een nadere toelichting op artikelen of onderdelen van een BRL en wordt vastgesteld door het CCvD. Een interpretatiebesluit wordt genomen als duidelijk is dat er sprake is van een belangrijke kwestie welke herkend wordt door de betrokken belanghebbende partijen.

Hierna worden voor de BRL eerst de **wijzigingsbesluiten** (mits deze er zijn), en vervolgens de **interpretatiebesluiten** weergegeven.

**INTERPRETATIEBESLUITEN BRL6000-25 Gebouwwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas**

<i>Datum vaststelling</i>	<i>Onderwerp</i>	<i>Trefwoord</i>	<i>Paragraaf</i>	<i>Uitleg</i>	<i>Ingangsdatum</i>
8 juni 2023	Controle b1 reparatie in combinatie met c1 onderhoud	Controle reparatie	3.5 projectgericht toelatingsonderzoek, inhoud	Een positieve projectbeoordeling voor 'c1) onderhoud' mag leiden tot certificatie voor 'b1) reparatie', wanneer er sprake is van vervanging van onderdelen en daarmee alle vereisten van de BRL 6000-25 voor reparatie en onderhoud worden afgedekt.	01-07-2023
8 juni 2023	Controle b1 reparatie in combinatie met c1 onderhoud	Controle reparatie	8.1.4 projectgericht vervolgonderzoek, inhoud	Een positieve projectbeoordeling voor 'c1) onderhoud' mag leiden tot certificatie voor 'b1) reparatie', wanneer er sprake is van vervanging van onderdelen en daarmee alle vereisten van de BRL 6000-25 voor reparatie en onderhoud worden afgedekt.	01-07-2023
20 maart 2025	Toetsing vakbekwaamheidseisen 1 <sup>e</sup> monteur	Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid 7.3 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden	<p>Bedrijven gecertificeerd voor deelgebied 1 waarbij de installateur niet over een 1e monteur beschikt, maar wel over een monteur, kunnen zonder tekortkoming hun certificaat behouden onder voorwaarde dat de installateur kan aantonen dat de vereiste kennis over de aanvullende handelingen en taken van de 1e monteur (niveau 3) ten opzichte van de monteur (niveau 2) in het bedrijf aanwezig is (zie hiervoor Bijlage 1 van de BRL 6000-25. De CI's moeten deze voorwaarde controleren. De beoordeling van de aanwezigheid van vereiste kennis/vakbekwaamheid vindt plaats op basis van een (vastgelegde) verklaring of onderbouwing van de certificaathouder. Bij een geconstateerde afwijking moet een kritische tekortkoming worden geschreven.</p> <p>Bedrijven die na 1 maart 2025 een certificatieaanvraag hebben ingediend moeten over een 1e monteur beschikken.</p> <p>Bij het verlengen van de geldigheid van het vakdiploma van de monteur (na maximaal 5 jaar) moet overeenkomstig de eis van de BRL de installateur beschikken over een 1e monteur.</p>	20-03-2025