

Leeswijze artikel 5.3 van BRL6000-25 BRL6000-25

Vastgesteld door het CCvD van InstallQ op 10 oktober 2024

Aanleiding

Uit de praktijk blijkt dat de eerste twee zinnen van art 5.3 van BRL 6000-25 “Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas”, die betrekking hebben op het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, soms verkeerd gelezen worden.

In deze eerste twee zinnen van artikel 5.3 Controleren van de werkzaamheden van de BRL6000-25 (bindend verklaard op 10 juli 2024, en aangewezen door de Minister op 12 september 2024) staat dat: “Alle uitgevoerde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, de rookgasafvoervoorziening en de verbrandingsluchttoevoervoorziening moeten worden gecontroleerd. Het controleren van de werkzaamheden moet plaatsvinden op de aspecten volgens bijlage 3, bijlage 4 of bijlage 5”.

Dit blijkt in de praktijk soms gelezen te worden alsof:

“Ongeacht de werkzaamheden die zijn uitgevoerd en de eisen die gesteld zijn in deze BRL aan deze werkzaamheden, er altijd een controle moet plaatsvinden van alle aspecten die genoemd worden in bijlage 3, bijlage 4, of bijlage 5.

Dit staat er echter niet en wordt ook niet bedoeld. Bijlagen 3, 4 en 5 zijn breder van opzet. De hierin genoemde aspecten hebben niet altijd een relatie met de volgens de BRL in artikel 5.2 uit te voeren en te controleren werkzaamheden.

Hoe moeten de eerste twee zinnen in artikel 5.3 gelezen worden

De eerste twee zinnen van paragraaf 5.3 moeten zo gelezen worden dat het gaat om het controleren van alle in het kader van deze BRL uitgevoerde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, de rookgasafvoervoorziening en de Verbrandingsluchttoevoervoorziening, en niet om een controle van aspecten. De te controleren werkzaamheden zijn genoemd in hoofdstuk 5.2 van de BRL, waarbij in veel gevallen verwezen wordt naar het Besluit bouwwerken leefomgeving [1], de installatievoorschriften van de fabrikant van het rookgasafvoersysteem, en de installatievoorschriften van de fabrikant van het gasverbrandingstoestel. Een indicatieve samenvatting van de verschillende aspecten die bij deze eisen een rol spelen is gegeven in bijlage 3, bijlage 4 of bijlage 5.

Artikel 5.2 is leidend voor de te controleren werkzaamheden. Dit betekent dat:

- een controle waarvan de aspecten niet in de bijlagen 3,4 of 5 genoemd worden, maar wel voortvloeien uit de eisen van hoofdstuk 5.2 wel uitgevoerd moet worden.
- een controle waarvan de aspecten wel genoemd worden in de bijlagen 3, 4, of 5 , maar die niet voortvloeien uit de eisen van hoofdstuk 5,2, niet uitgevoerd hoeft te worden.