

Correctieblad d.d. 17 december 2014
bij Wijzigingsblad d.d. 13 maart 2014 bij BRL 6010

Aanvaard door het Bestuur van de Stichting KOMO op 17 december 2014

Op bladzijde 1 van het 'Wijzigingsblad d.d. 13 maart 2014 bij BRL 6010' wordt in de mededelingen die vooraf gaan aan de 'Algemene informatie bij dit wijzigingsblad' de volgende tekst geschrapt:

'De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van BRL 6010 d.d. 30-04-2013, inclusief dit wijzigingsblad, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-01-2015.'

Opmerking

Dit houdt in dat op de kwaliteitsverklaringen een geldigheidsdatum tot 1-01-2015 moet worden opgenomen.'

Wijzigingsblad d.d. 13 maart 2014 bij BRL 6010

Vastgesteld door het CCvD
van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector op 12 september 2013
Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwiteit op 3 maart 2014
Bindend verklaard door de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector per 13 maart 2014

'LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES'

Dit blad geeft aanvullende bepalingen bij BRL 6010 d.d. 30-04-2013.

De kwaliteitsverklaringen die niet mede op basis van dit wijzigingsblad zijn afgegeven, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-05-2014.

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van BRL 6010 d.d. 30-04-2013, inclusief dit wijzigingsblad, verliezen in elk geval hun geldigheid op 1-01-2015.

Opmerking

Dit houdt in dat op de kwaliteitsverklaringen een geldigheidsdatum tot 1-01-2015 moet worden opgenomen.

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad

De wijzigingen die met dit wijzigingsblad worden doorgevoerd betreffen enkele formuleringen. Zij hebben geen inhoudelijke gevolgen.

De titel 'nationale beoordelingsrichtlijn' is afgeschaft, en het certificaat is een procescertificaat, geen productcertificaat.

Wijzigingen

TITEL

De titel wordt vervangen door de volgende titel:

BEOORDELINGSRICHTLIJN

voor het KOMO INSTAL® procescertificaat voor

'LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES'

GEHELE DOCUMENT

In de koptekst van elke pagina wordt 'Nationale beoordelingsrichtlijn' gelezen als 'Beoordelingsrichtlijn'.

Pagina 1, hoofdstuk 1, inleiding, tweede regel

'productcertificaat' wordt vervangen door 'procescertificaat'

Pagina 1, hoofdstuk 1, inleiding, zevende regel

'KOMO INSTAL Productcertificaat' wordt vervangen door 'KOMO INSTAL procescertificaat'.

Pagina 6, paragraaf 4.1, opdracht, achtste regel

'BRL 6010-productcertificaat' wordt vervangen door 'BRL 6010-procescertificaat'

Bijlage 1

Bijlage 1 wordt vervangen door de volgende bijlage 1.

Bijlage 1
MODEL van het certificaat

KOMO INSTAL[®] procescertificaat

LEGIONELLAPREVENTIE-ADVIES VOOR COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES

Nummer Vervangt

Uitgegeven d.d.

Geldig tot jjjj-mm-dd

Naam (Certificaathouder)

Gegevens certificaathouder

Tel.
Fax
www.

Verklaring van (naam CI)

Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6010, 'Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties', d.d. (datum BRL) (inclusief eventueel wijzigingsblad (datum)) afgegeven conform (naam CI) Reglement voor yyyyyyy (door CI in te vullen).

(Naam CI) verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door (naam bedrijf) geleverde risicoanalyserapporten en beheersplannen voldoen aan de eisen van hoofdstuk 3 en 4 van de BRL.
- met in achtneming van het bovenstaande,
 - het risicoanalyserapport voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet aan paragraaf 4.7 van bijlage 2 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, en
 - het beheersplan voor de collectieve leidingwaterinstallatie voldoet aan artikel 38, lid 4, van het Drinkwaterbesluit.

Registratie van kwaliteitsverklaringen afgegeven op basis van BRL 6010 vindt plaats op de website van de Stichting Kwaliteitsborging Bouw- en Installatiesector (KBI) www.kbi.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl

Voor CI

Directeur

De gebruiker van dit KOMO INSTAL certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij CI te informeren of dit document nog geldig is.



Beoordeeld is:

- kwaliteitssysteem,
- proces, en
- eindresultaat.

Periodieke controle